

Que coûtent les systèmes d'épuration individuels des eaux usées ?

Bilan sur 20 années.

Système	Micro-station 5 EH	Epuval 5 EH
<u>Investissement :</u>		
Coût total ⁽¹⁾ (€)	3500 à 6000	4000 ⁽²⁾ ou 5000 à 8000 ⁽³⁾
Prime ⁽⁴⁾ (€)	- 2500	- 2500
<u>Durée de vie :</u>		
Années	10 – 15 (sauf les cuves)	> 25
Coût de remplacement	3000	0
<u>Frais de fonctionnement :</u>		
Consommation électrique (€a)	120 ⁽⁵⁾ (pompe et surpresseur)	0
Vidange des cuves (€a)	100 ⁽⁶⁾	25 ⁽⁷⁾
Remplacement des appareils électriques (€a)	150	0
Intervention de l'installateur, entretiens, pannes (€a)	150 (contrat)	0
Fauchage des roseaux (non obligatoire) (€a)	0	10
Exonération du Coût Assainissement (CVA) (€a)	- 50	- 50
Bilan des dépenses après 20 années	13400 à 15900 Euros	1200 à 5200 Euros

(1) : avec placement et raccordement des eaux (sans compter le raccordement électrique)

(2) : Auto-construction (2800 Euros matériaux +fosse septique+ transports)

(3) : Par entreprise

(4) : si les conditions d'octroi sont remplies

(5) : pompe et surpresseur

(6) : une fois tous les deux ans

(7) : une fois tous les cinq ans